



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

**Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора**

**РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2014 г.**

**за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие**

На основание чл.31, ал.7 от *Закона за биологичното разнообразие*, чл.8, т.2 и чл. 18, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от *Наредбата* (вх.№2980/11.09.2014г.)

**РЕШИХ**

**Съгласувам:** осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на КСрН 20 kV от ТП „3”, с. Устрем до СРС № 158 на ВЛ 20 kV, извод „Орешник”, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” с код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* и “Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от *ЗБР* за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

**с възложител:** „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД, ЕИК: 115552190, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37.

**характеристика на инвестиционното предложение:** Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждането на КСрН 20 kV от ТП „3”, с. Устрем до СРС № 158 на ВЛ 20 kV, извод „Орешник”, общ. Тополовград, обл. Хасково. Проектното трасе ще бъде изградено като подземен кабел. Дължина на трасето в извън селищната територия 2409 метра и сервитут по 2м. от двете страни. С вх.№2980/11.09.2014г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление за ИП по чл.10, ал.1, с приложения изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и документ за платена такса съгласно, *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата*).

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на *Закона за биологичното разнообразие* и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони) от *Наредбата* и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС).

Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на защитени зони:

„Сакар” с идентификационен код **BG0002021**, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.72/2010г.) за опазване на местообитания на видовете птици, посочени в приложение № 2 от *ЗБР* и опазване на територии, в които по време на размножаване, линееене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 от *ЗБР*.

“Сакар” с идентификационен код **BG0000212** за опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 от ЗБР;

*Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона “Сакар” за опазване на дивите птици, определени със Заповед РД-758/19.08.10г. (ДВ.72/2010г.).*

## **МОТИВИ:**

1. Проектното трасе започва от съществуващ ТП „3” с. Устрем, разположено в кв. 53 с. Устрем, ще премине през улични отсечки, до строителната граница на населеното място. Преминава от лявата страна в сервитута на асфалтов път IV клас имот № 000418 по КВС с. Устрем и полски път имот № 000337, собственост на Община Тополовград и достига до имот № 000072, пасище с храсти, собственост на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, където е изградено СРС № 158 на ВЛ 20кV, извод „Орешник”.
2. Проектното трасе ще бъде изградено като подземен кабел. Дължина на трасето в извън селищната територия 2409 метра и сервитут по 2м. от двете страни. Не се предвижда промяна на предназначение на земеделски земи.
3. Предвижда се подземно полагане на кабела в изкоп с дълбочина от 0.70 до 1.3м , съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 за УЕУЕЛ на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Наредба № 8/28.07.1999г на МРРБ. За изграждане на подземният кабел няма необходимост от водовземане.
4. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища - ще се използват съществуващите такива.
5. Ще се засегнат малки линейни участъци от описаните имоти в които предимно се срещат посъвместни тревисти видове като: овсига (*Bromus commutatus*), троскот (*Cynodon dactylon*), черна садина (*Chrysopogon gryllus*), кошрява (*Setaria glauca*), полска овсига (*Bromus arvensis*), лепка (*Galium aparine*), слез (*Malva sylvestris*), див лук (*Allium sp*) и др. Няма да се засегнат ключови елементи от защитените зони, като след полагането на кабела засегнатите площи ще се рекултивират и възстановят.
6. Реализирането на ИП няма да повлияе съществено на комплекса от защитени растителни и животински видове, включени в предмета на опазване и да доведе до фрагментация на ключови елементи от защитените зони „Сакар” с код BG0000212 и „Сакар” с код BG00002021. Не може да се очаква забележимо нарушаване на балансите, характеризиращи структурата на защитените зони.
7. Кумулативен ефект не се очаква, настоящия обект е с линейна структура с малък сервитут, в протежението на който няма в близост реализирани други мащабни инвестиционни предложения и проекти.
8. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни предмет на опазване в зоните.

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура; обстоятелствата, че няма да бъдат използвани невъзобновими природни ресурси, като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитените зони, налагат обоснования извод, че „Изграждане на КСрН 20 kV от ТП „3”, с. Устрем до СРС № 158 на ВЛ 20 kV, извод „Орешник”, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” с код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 и “Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

### **УСЛОВИЯ:**

**Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при следните условия :**

- 1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на околните терени.**

**При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.**

**На основание чл. 31, ал.11 от ЗБР решението по ОС автоматично прекратява действието си, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на изменението.**

**Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

15.09.2014г.

**МАРИЯ ХРИСТОВА**

*Директор на РИОСВ – Стара Загора*