



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2014 г.

за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл.31, ал.7 от *Закона за биологичното разнообразие*, чл.8, т.2 и чл. 18, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от *Наредбата* (вх.№2981/11.09.2014г.)

РЕШИХ

Съгласувам: осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на КСрН 20 kV от БКТП „2” с. Срем до СРС № 249 на ВЛ 20 kV, извод „Срем”, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитена зона Дервентски възвишения – 1” с код BG0000218 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД, ЕИК: 115552190, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37.

характеристика на инвестиционното предложение: Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждането на КСрН 20 kV от БКТП „2” с. Срем до СРС № 249 на ВЛ 20 kV, извод „Срем”, общ. Тополовград, обл. Хасково. Проектното трасе ще бъде изградено като подземен кабел. Дължината на трасето извън населеното място е 76 л.м. и сервитут по 2м. от двете страни. С вх.№2981/11.09.2014г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление за ИП по чл.10, ал.1, с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и документ за платена такса съгласно, *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата*).

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на *Закона за биологичното разнообразие* и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони) от *Наредбата* и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС).

Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на защитена зона:

“Дервентски възвишения – 1” с идентификационен код **BG0000218** за опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 от ЗБР;

МОТИВИ:

1. Проектното трасе започва от нов БКТП 2 с. Срем който ще се изгради в УПИ в кв.19, по план регулация на с. Срем, общ. Тополовград, преминава през улични отсечки до строителните граници на населеното място, от там преминава през ПИ № 000126 – пасище мера, собственост на Община Тополовград до СРС № 249 на ВЛ 20кV на извод „Срем” по КВС с. Срем, община Тополовград, обл. Хасково.
2. Проектното трасе ще бъде изградено като подземен кабел. Дължината на трасето извън населеното място е 76 л.м. и сервитут по 2м. от двете страни. Не се предвижда промяна на предназначение на земеделски земи.
3. Предвижда се подземно полагане на кабела в изкоп с дълбочина от 0.70 до 1.3м , съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 за УЕУЕЛ на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Наредба № 8/28.07.1999г на МРРБ. За изграждане на подземният кабел няма необходимост от водоземане.
4. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища - ще се използват съществуващите такива.
5. Ще се засегнат малки линейни участъци от описаните имоти в които предимно се срещат посъвместни тревисти видове като: овсига (*Bromus commutatus*), трокот (*Cynodon dactylon*), черна садина (*Chrysopogon gryllus*), кощрява (*Setaria glauca*), полска овсига (*Bromus arvensis*), лепка (*Galium aparine*), слез (*Malva sylvestris*), див лук (*Allium sp*) и др. Няма да се засегнат ключови елементи от защитените зони, като след полагането на кабела засегнатите площи ще се рекултивират и възстановят.
6. Реализирането на ИП няма да повлияе съществено на комплекса от защитени растителни и животински видове, включени в предмета на опазване и да доведе до фрагментация на ключови елементи от защитена зона „Дервентски възвишения – 1” с код BG0000218. Не може да се очаква забележимо нарушаване на балансите, характеризиращи структурата на защитените зони.
7. Кумулативен ефект не се очаква, настоящия обект е с линейна структура с малък сервитут, в протежението на който няма в близост реализирани други мащабни инвестиционни предложения и проекти.
8. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни предмет на опазване в зоните.

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура; обстоятелствата, че няма да бъдат използвани невъзобновими природни ресурси, като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитените зони, налагат обоснования извод, че „Изграждане на КСрН 20 kV от БКТП „2” с. Срем до СРС № 249 на ВЛ 20 kV, извод „Срем”, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитена зона Дервентски възвишения – 1” с код BG0000218 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

УСЛОВИЯ:

Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при следните условия :

- 1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на околните терени.**

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

На основание чл. 31, ал.11 от ЗБР решението по ОС автоматично прекратява действието си, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

15.09.2014г.

МАРИЯ ХРИСТОВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора