

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2017 г.

за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл.31, ал.7. от Закона за биологичното разнообразие, чл.6а, т.2 и чл. 18, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата) (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата (вх.№3442/05.07.2017г.)

РЕШИХ

**Съгласувам** осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трасе за ел.кабели, питеен и противопожарен водопровод за имот № 000315 в землището на с.Питово, общ.Нова Загора” попадащо в защитена зона „Свети Илийски възвишения” с код BG0000401, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

**с възложител:** Димитър Петков град Нова Загора, ул.”14-ти януари”.

**характеристика на плана:** Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трасе за ел.кабели, питеен и противопожарен водопровод за имот № 000315 в землището на с.Питово, общ.Нова Загора. Имотът е собственост на възложителя и е с площ 44,072 дка с начин на трайно ползване „храсти” и в него е предвидено изграждането на кравеферма и складова. Дължината на трасето е 420 метра за кабелите и 321 метра за водопроводите и ще преминават подземно, изцяло по общински имоти. С вх.№3442/05.07.2017г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление по чл.10, ал.1 с приложени изискуемите по чл.10, ал.1 - информация и документ за платена такса съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата).

ИП не попада в приложното поле на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) /Приложение № 1 и 2/ за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони) от Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС).

Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на защитена зона:



**„Свети Илийски възвишения” ВГ0000401** за опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 от ЗБР;

#### **МОТИВИ:**

1. Дължината на трасето е 420 метра за кабелите и 321 метра за водопроводите и ще преминава подземн, изцяло по общински имоти. Електрозахранването на имот № 000315 ще се осъществи, чрез подземен кабелен електропровод. Сервитутната ивица е с широчина 4 метра по 2 метра от двете страни, успоредно на оста на трасето на кабелния ископ – изцяло попадащо в имот № 000113 – полски път. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб в имот № 000120 – пасище, мера, в посока север и навлиза и се разполага по полския път – имот № 000113, до достигането на имот № 000315, като преди навлизането в този имот пресича имот № 000119 – дере, от изток на запад в най-тясната му част, източно от имот № 000315. Настоящата ВиК схема (питеен и противопожарен водопровод за имот № 000315) е съобразена със съществуващата водоснабдителна мрежа на селото. Най-близкия съществуващ водопровод Ф 60 – етернит е на 300 метра североизточно от обекта – до стопанския двор. В рамките на имот №000315 е предвидено да се изгради вкопан водоем за противопожарни нужди, снабден с помпа. Имотът съгласно удостоверението на ВиК, ще бъде захранен с питейна вода от уличния водопровод Ф 60 Е с отклонение с диаметър 40 мм. Уличния водопровод ще се изгради подземно с тръби от ПЕВП с диаметър 40 мм за индивидуално захранване на предвиденото застрояване в имота.
2. Засегнатите имоти от подземните питеен и противопожарен водопровод са общинска собственост и преминават основно по протежението на имот № 000121 - път IV клас, пресичат имот № 000120 – пасище, мера, пресичат имот № 000113 – полски път, пресичат в посока запад имот № 000112 – пасище, мера и пресичат имот № 000119 – дере, от изток на запад в най-тясната му част до достигането на имот № 000315.
3. Транспортния достъп до имотът ще се осъществява от съществуващите полски пътища. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, както и изграждането на поливна система.
4. За инвестиционно предложение за „ Изграждане на кравеферма с прилежащи земи за складова и производствена стопанска дейност в имот № 000242 в землището на с. Питово, общ. Нова Загора е проведена процедура по реда на Глава шеста раздел трети от ЗООС с издадено Решение № СЗ-53-ПР/11.06.2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
5. Инвестиционното предложение предвидено за реализиране, засяга изцяло общински имоти – предимно полски и др.пътища и само на определени места подземните трасета на предвидения обект, пресичат в много малки части имоти, които са пасища, мера и дере. Инвестиционното предложение, не засяга терени с дървесна растителност и не се предвижда премахването или увреждането на такава.
6. Няма да се засегнат популации или отделни видове животни и дървесна растителност, формираща приоритетни природни местообитания предмет на опазване в защитена зона “Свети Илийски възвишения” с код ВГ0000401. Единствено фактора безпокойство може да окаже влияние, но това ще е краткотрайно и няма да доведе до значителни отрицателни последици във числеността и плътността на видовете.
7. Въз основа на характеристиките и местоположението на ИП, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни предмет на опазване в защитените зони.

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура; срок през който инвеститора предвижда да извърши дейностите; като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитените зони, налагат обоснования извод, че Изграждане на трасе за ел.кабели, питеен и противопожарен водопровод за имот № 000315 в землището на с.Питово, общ.Нова Загора”, попадащо в защитена зона „Свети Илийски възвишения” с код BG0000401, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

Инвестиционното предложение може да бъде реализиран при следните

**УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на съседната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на околните терени в защитена зона „Свети Илийски възвишения” BG0000401.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 1286 от ЗБР.

На основание чл. 31, ал.11 от ЗБР решението по ОС автоматично прекратява действието си, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

.....0607..... 2017г.

**Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА**  
Директор на РИОСВ – Стара Загора

