



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-78-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на два броя нови водопонизителни тръбни кладенеца в ПИ 000305 в землището на с. Овчарци, общ. Раднево, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево, ул. Г. Димитров № 13.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя нови водопонизителни тръбни кладенеца. Рудник „Трояново - север“ - клон на „Мини Марица изток“ - ЕАД - със седалище гр. Раднево, обл. Ст. Загора е един от трите открити рудника, с които се разработва Източномаришкото въглищно находище. Изграждането на два броя нови водопонизителни тръбни кладенци ще се извърши на територията на вътрешно насипище на рудник „Трояново - север“ в имот с номер 000305, в землището на с. Овчарци, общ. Раднево. Изграждането на такива тръбни кладенци се извършва с **цел отводняване** за поддържане на безопасен за минните работи напор на водите от подвъглищния (миоценски) водоносен хоризонт. Тръбите кладенци ВП 1/17 и ВП 2/17 ще заместят ликвидирания през последните години тръбни кладенци, които са засегнати от напредването на минните работи. Изграждането на тръбните кладенци се налага поради вероятността от предизвикването на водни пробиви в дъното на рудниците, които водят до проява на свлачищни явления във вътрешните насипища. Освен с цел отводняване, изчерпваните води ще се ползват и за противопожарен резерв на ППО на рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-Север“. Реализирането на инвестиционното намерение е свързано с провеждането на сондажна дейност за изграждането на два броя тръбни кладенци, с дълбочина за ВП 1/17 99.00 метра и ВП 2/17 с дълбочина 94.00 метра. За гарантиране на нормалната експлоатация на тръбните кладенци в конструкцията им се предвижда влагането на стоманени тръби за кондукторна колона и ПВЦ тръби за експлоатационна колона.

При направа на тръбните кладенци ще бъде използвана стандартната технология, която включва следните дейности:

- транспортиране до площадката на оборудването и материалите;
- безядково сондиране с техническа вода. със сондажна апаратура УРБ 2-А2. По време

на сондирането, с моторна сондажна уредба, ще се генерира шлам от глинести и глинесто - пясъчливи почви (миоценски глинени и пясъци). Използва се водонепропусклива изгребна яма за утаяване на шлама.

Съпътстващи дейности

- Направа на подход за движение на сондажната техника.
- Рекултивация около терена, в границите на площта, след изграждането на тръбните кладенци

Конструкция на проектния сондаж ВП - 1/17:

На база на направения ОГ1 - 1/17 ядков сондаж, които е част от проучвателните сондажи, нужни за геологопручвателната производствена дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД е предложено за прокарване на водопонизителния тръбен кладенец да се използва сондажна апаратура УРБ 2А-2. Сондирането и спускането на колоните ще се проведе в следния оперативен порядък - От 0.00 м. до 33.00 м. се сондира с Ø 360 мм. и от 33.00 м. до 99.00 с Ø 220 мм. От 0.00 м. до 33.00 м ще се постави кондукторна метална тръба ф - 273 мм. След това ще се направи пълна извънтръбна циментация на кондукторната тръба. С това се цели да се избегне обрушване на стените на тръбния кладенец и замърсяване на водите от въгленосния хоризонт, които е приминат на дълбочина до 32.40 м. От 0.00м. до 99.00 м. тръбният кладенец ще се обсади с колона Ø140 мм (PVC), която в интервалите срещу водоносните колектори ще бъде филтрова.

Конструкция на проектния сондаж ВП - 2/17:

На база на направения ОП — 2/17 ядков сондаж, които е част от проучвателните сондажи, нужни за геологопручвателната производствена дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД е предложено за прокарване на водопонизителния тръбен кладенец да се използва сондажна апаратура УРБ 2А-2. Сондирането и спускането на колоните ще се проведе в следния оперативен порядък - от 0.00 м. до 37.00 м. се сондира с Ø 400 мм. и от 37.00 м. до 94.00 с Ø 220 мм. От 0.00 м. до 37.00 м ще се постави кондукторна метална тръба ф-325 мм. След това ще се направи пълна извънтръбна циментация на кондукторната тръба. С това се цели да се избегне обрушване на стените на тръбния кладенец, които до дълбочина 36.20 преминава през глинени от вътрешното насипище на рудник „Трояново-север“.

От 0.00м. до 94.00 м. тръбният кладенец ще се обсади с колона Ø140 мм (PVC), която в интервалите срещу водоносните колектори ще бъде филтрова.

Според становище на директора на Басейнова дирекция Източнобеломолски район гр. Пловдив с изх. № КД – 04-326/28.06.2017 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и подлежи на разрешителен режим по ред, определен в Закона за водите.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на два броя нови водопонизителни тръбни на територията на вътрешно насипище на рудник „Трояново - север“ в имот с номер 000305, в землището на с. Овчарци, общ. Раднево. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г“ – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за които, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.



МОТИВИ:**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя нови водопонизителни тръбни кладенеца. Рудник "Трояново - север" - клон на "Мини Марица изток" - ЕАД - със седалище гр. Раднево. обл. Ст. Загора е един от трите открити рудника, с които се разработва Източномаришкото въглищно находище. Изграждането на два броя нови водопонизителни тръбни кладенци ще се извърши на територията на вътрешно насипище на рудник „Трояново - север" в имот с номер 000305, в землището на с. Овчарци, общ. Раднево. Изграждането на такива тръбни кладенци се извършва с **цел отводняване** за поддържане на безопасен за минните работи напор на водите от подвъглищния (миоценски) водоносен хоризонт. Тръбите кладенци ВП 1/17 и ВП 2/17 ще заместят ликвидиранияте през последните години тръбни кладенци, които са засегнати от напредването на минните работи. Изграждането на тръбните кладенци се налага поради вероятността от предизвикването на водни пробиви в дъното на рудниците, които водят до проява на свлачищни явления във вътрешните насипища. Освен с цел отводняване, изчерпваните води ще се ползват и за противопожарен резерв на ППО на рудник „Трояново-1" и рудник „Трояново- Север". От направената характеристика е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Според представената информация е преценено, че няма вероятност от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на тръбен кладенец за добив на подземни води няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Добивът на подземни води предвижда измерване на дебита; мониториране на водомер и следене на добиваните водни количества; вземане на водни проби и химичен анализ на изискваните компоненти – един път годишно. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в поземлен имот № 000305 в землището на с. Овчарци, общ. Раднево. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изграждане на два броя нови водопонизителни тръбни кладенеца, е установено, че площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите защитени зони по Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е „Река Овчарица“ с код BG 0000427. Инвестиционното предложение не води до значителни кумулативни въздействия. С реализирането на инвестиционното предложение, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на опазване в защитените зони. Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение за изграждане на два броя водопонизителни тръбни кладенеца в ПИ 000305 в землището на с. Овчарци, общ. Раднево спрямо разгледаните погоре характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване, тъй като не се променя начина на трайно ползване на имота; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като - преки върху площадката предвидена за дейността; временни и краткотрайни, по време на изграждането на тръбните кладенци; измерването на дебита, следенето на добиваните водни количества и химичния анализ на водите ще спомогат за поддържане на добро техническо и хигиенно състояние на сондажните кладенци.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-592/15.08.2017 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съобразно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Раднево и кметство с. Овчарци за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на сайта на общ. Стара Загора. След изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.



5.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ Стара Загора ✓

Дата:30.08.....2017 г.

